

株式会社鈴鹿 「太陽光メンテナンスメニュー」

対象	項目	作業内容	高圧	低圧	備考
屋根	目視+作業	屋根のサビ・汚れ	○	○	
	目視	樋の汚れ	○	○	
	作業	屋根サビ部分のタッチアップ	○	○	
	作業	樋の清掃	○	○	
カーポートソーラー	目視	柱の目視検査	○	○	
	作業	ボルトの緩み確認	○	○	
モジュール	目視	表面ガラスの汚れ・破損	○	○	
	目視	フレームの変形・破損	○	○	
	測定	PVアース 導通検査	○	○	
架台	目視	架台の腐食・サビ	○	○	
	目視	架台の変形・破損	○	○	
	測定	架台アース 導通検査	○	○	
ケーブル	目視	ケーブルの損傷・断線	○	○	
	目視	ケーブル保護材の確認	○	○	
	目視	保護材の破損、腐食、変色の確認	○	○	
パワーコンディショナー	目視	外箱の腐食・破損	○	○	
	目視	外箱の固定状態	○	○	
	目視	異音、異臭及び加熱	○	○	
	目視	防水状態	○	○	
	目視	端子の緩み・燃損	○	○	
	目視	配線・配管の破損・変形・断線	○	○	
	目視	運転履歴確認（エラー履歴）	○	○	
	目視	発電量の確認	○	○	
	目視	動作確認	○	○	
	動作テスト	ブレーカー動作確認	○	○	
	測定	開放電圧測定	○	○	
	測定	絶縁抵抗測定	○	○	
	測定	発電電流測定	○	○	
	測定	接地抵抗測定	○	○	
	測定	I-V特性測定	○	○	
	測定	EL検査（疑わしいモジュールのみ）	○	○	
作業	外面、吹出口、フィルタ清掃	○	○		
キュービクル	目視	外箱の腐食・破損	○	○	
	目視	内部機器の状態確認	○	○	
	目視	小動物等の侵入	○	○	
	動作テスト	ブレーカー動作確認	○	○	
基礎	目視	コンクリート基礎の状態	○	○	
	目視	沈降	○	○	
	目視	排水状態	○	○	
監視装置	目視	外箱の腐食・破損	○	○	
	目視	外箱の固定状態	○	○	
	目視	異音、異臭及び加熱	○	○	
	目視	防水状態	○	○	
	目視	端子の緩み・燃損	○	○	
	目視	配線・配管の破損・変形・断線	○	○	
	目視	運転履歴確認（エラー履歴）	○	○	ID・PASS
その他	目視	売電メーター動作確認	○	○	
	目視	機器周辺の雑草・不法投棄の確認	○	○	
	目視	施錠	○	○	
	目視	消火器	○	○	

鈴鹿オリジナルメニュー

カーポートソーラー専用メニュー

(備考)

・当社指定のO&Mメニュー以外に必要な実施項目があれば、前向きに対応を検討いたします。